

# クラウド基盤について

1.データセンター	規定内容	回答
1-1 利用データセンター	データセンター事業者	マイクロソフト株式会社
1-2 所在地	国名	日本
2.施設建築物	規定内容	回答
2-1 建物形態	データセンター専用建物か否か	データセンター専用建物
2-2 耐震・免震構造	耐震構造や免震構造の有無	有り
3.非常用電源設備	規定内容	回答
3-1 無停電電源	無停電電源装置（UPS）の有無と、UPSがある場合は電力供給時間	有り 電力供給時間は非公開となります。
3-2 給電ルート	別の変電所を経由した給電ルート（系統）で2ルート以上が確保されているか	確保されている
3-3 非常用電源	非常用電源の有無	有り
4.消火設備	規定内容	回答
4-1 サーバールーム内消火設備	自動消火設備の有無	有り
4-2 火災検知システム	火災検知システムの有無	有り

# クラウド基盤について

5.セキュリティ	規定内容	回答
5-1 入退室管理	入退室記録の有無 監視カメラの有無 個人認証システムの有無 又、それらの保存期間	有り 有り 有り 保存期間は非公開となります。
5-2 媒体の保管	紙、磁気テープ、光メディア等の媒体の保管のための鍵付キャビネットの有無	有り
5-3 その他セキュリティ対策	その他特筆すべきセキュリティ対策	ISO/IEC27001：2005認定 SSAE 16/ISAE 3402 SOC 1,AT101 SOC 2認証